



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.48723

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬБЕРИУС», Адрес: 115516, Российская Федерация, город Москва, улица Промышленная, дом 11, строение 3, офис 209, ИНН: 7731636348, ОГРН: 1097746651540, телефон: +7 (495) 508-79-21, электронная почта: em@alberius.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
изготовителя продукции)

Stöckl GesmbH Heide, 25. StraBe 1 A-3331 Kematen an der Ybbs, Austria E-mail: office@stoekl.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте
сертификации, позволяющая
идентифицировать объект)

Панели напольные на основе древесноволокнистой плиты (HDF) с верхним слоем в виде шпона натуральной древесины толщиной 0,6 мм, покрытого лаком или маслом, и с нижним слоем из шпона берёзы толщиной 0,6 мм, т.м. STÖCKL PARKETT, коллекция V:hard, толщиной 11 мм, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОКПД 2

код ТН ВЭД
4418750000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Группа горючести – слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости - трудноспламеняемые (В1) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности – с умеренной дымообразующей способностью (Д2) по п.4.18 ГОСТ 12.1.044-89, группа токсичности продуктов горения – умеренноопасные (Т2) по п.4.20 ГОСТ 12.1.044-89
Протокол испытаний №43684-НИИПИ/ПБ-2024 от 28.02.2024
Испытательная лаборатория «НИИПИ» аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ12 от 22 декабря 2021

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 06.03.2024 по 05.03.2027



Руководитель органа
по сертификации

Bejakov
подпись

Л.А. Беляков
инициалы, фамилия

Эксперт

Smolin
подпись

Д.В. Смолин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации